Skarżysko-Kamienna, dnia 04 sierpnia 2023 r.

Miejskie Inwestycje
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Skarżysku Kamiennej
ul. Legionów 122 D lok. 114
26-110 Skarżysko-Kamienna

1. **Wykonawcy**
2. **Strona internetowa zamawiającego**

Dotyczy postępowania pod nazwą: „Przebudowa i modernizacja pływalni miejskiej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Spółdzielczej 19", znak ZP.MI.06.2023, numer ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2023/S 115-359026, nr ogłoszenia zmiany zamówienia 2023/S 141-450761

Odpowiedzi na pytania dotyczące treści SWZ

Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022, poz. 1710 ze zm.) udziela odpowiedzi na pytania wykonawcy Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego KARTEL S.A., które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 28 lipca 2023 r.

Treść pytania/informacji:

1. Z uwagi, że "Oświadczenie o zapewnieniu dostaw energii elektrycznej oraz warunkach przyłączenia obiektu budowlanego do sieci dystrybucyjnej" z dnia 2022-03-10 straciło ważność prosimy o zamieszczenie aktualnego oświadczenia.

2. Wnosimy o potwierdzenie jakie fugi należy zastosować w pomieszczeniach mokrych i basenowych? W PFU jest opis "np. dwuskładnikowa zaprawa spoinowa oparta na żywicy epoksydowej". Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych fug np. mineralnych? Konieczność zastosowania fug epoksydowych znacznie podwyższa koszt wykonania okładzin z płytek (dopłata za fugi epoksydowe wynosi ponad 120 zł/m2 powierzchni płytek)"

W odpowiedzi na pytanie nr 1:

Zamawiający nie będzie udostępniał aktualizacji oświadczenia PGE Dystrybucja SA, gdyż nie zakłada budowy nowego przyłącza, tym samym wzrostu zapotrzebowania w energię elektryczną. Pływalnia miejska jest obiektem istniejącym, działającym, posiadającym przyłącze zapewniające dostawy energii elektrycznej i w tej kwestii oświadczenie PGE Dystrybucja SA jest aktualne. Zgodnie z wymogami Zamawiającego, określonymi zapisami PFU, Wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania i wykonania energooszczędnego obiektu, zastosowania nowoczesnych rozwiązań, w tym również w zakresie oszczędzania

energii elektrycznej (m.in. pkt 3.8.). W przypadku gdy z bilansu energetycznego wyniknie konieczność większego zapotrzebowania na energię elektryczną Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania warunków technicznych własnym staraniem, podobnie jak opracowania na tej podstawie projektów, ich uzgodnienie z uzyskaniem wszelkich wymaganych zezwoleń, umożliwiających ich realizację, co pozostaje również w wyłącznych obowiązkach Wykonawcy.

W odpowiedzi na pytanie nr 2:

Zamawiający nie dopuszcza i nie wyraża zgody na zastosowanie innego rodzaju fug niż wskazane w treści PFU.

Zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022, poz. 1710 ze zm.) treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Robert Artur Pajek

Elektronicznie podpisany przez Robert Artur Pajek
Data: 2023.08.04 16:25:26 +02'00'

.....

Osoba upoważniona w imieniu Zamawiającego: